



Муниципал кезонэ Гуьхуцапиз «Нальшык Къалэ округым и шыпиз администрацэм и мылькур зехъэнымкIэрэ шы зэхушытыкIэхэмкIэрэ унафэ зышI Департамент»

Муниципал казна мехкемеси «Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны мюлкге оноу этген жерле бла байламлы ишлени Департаменти»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  
Муниципальное казённое учреждение  
«Департамент городского имущества  
и земельных отношений»

« 15 » 04 2019 г.

№ 45-21160-1-08/1721

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а  
тел. 8(8662) 42-19-21; факс: 42-69-22

Генеральному директору  
МУП «Каббалккомунэнерго»

А.Х. Жанказиеву

Уважаемый Анзор Хасанбиевич!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.05.2019г. земельных участков, расположенных по адресам:

- г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, площадью 500,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0106001:278, разрешенное использование – объекты придорожного сервиса;

- г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, площадью 810,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0106001:289, разрешенное использование – объекты придорожного сервиса.

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы).

Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. руководителя ДГИиЗО

Таова Динара Леоновна  
Шогенова Мадина Борисовна  
8 (8662) 42-72-26

  
М.Тлигуров  


*Шокиева М.В.*  
*23.04.19. с.Шуфлей*

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  
РЕСПУБЛИКЭ



КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  
РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
"КАББАЛККОММУНЭНЕРГО"**

360000, г. Нальчик, ул. Пачева, 40  
директор, секретарь – 42-52-20  
зам. директора – 42-06-92  
гл. инженер – 42-17-76

Р/счет № 40702810660330003010 Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России»  
Кор./счет № 30101810600000000660  
БИК 040702660 ИНН 0725013102  
КПП 072501001

№ 02-633

22 » 04 2019г.

**И.о. руководителя Департамента  
городского имущества и  
земельных отношений  
Тлигурову М.Х.**

**Уважаемый Мурат Хасанбиевич!**

На Ваш запрос № 45-ДГИи 30-1-08/1721 от 15.04.2019г. по предоставлению информации о возможности электроснабжения объекта капитального строительства сообщаем, что электроснабжение земельных участков, расположенных по адресам:  
- г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, площадью 500,0 кв.м, кадастровый номер 07:09:0106001:278, разрешенное использование – объекты придорожного сервиса;  
- г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, площадью 810,0 кв.м, кадастровый номер 07:09:0106001:289, разрешенное использование – объекты придорожного сервиса  
находится в ведении Чегемских РЭС.

Директор

**А.Х. Жанказиев**

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА  
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕСТНОЙ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»  
Вход. № № 4-08/1721



Муниципал кӀзонэ ГуэхушӀапӀэ «Нальчык Къалэ округым и щыӀпӀэ админстрацэм и мбыткур зехъэнымкӀэрэ щыӀ зэхушытыкӀэхэмкӀэрэ унафэ зышӀ Департамент»

Муниципал казна мехкемеси «Нальчик сахар округну жер-жерли администрациясыны мюлкге оноу этген жерле бла байламлы ишлени Департаменти»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  
Муниципальное казённое учреждение  
«Департамент городского имущества  
и земельных отношений»

« 15 » 04 2019 г.

№ 45-02/ккд-1-08/1718

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а  
тел. 8(8662) 42-19-21; факс: 42-69-22

Начальнику  
«Чегемские районные  
электрические сети»

М.А. Жабоеву

Уважаемый Марат Абдулович!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.05.2019г. земельных участков, расположенных по адресам:

- г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, площадью 500,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0106001:278, разрешенное использование – объекты придорожного сервиса;

- г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, площадью 810,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0106001:289, разрешенное использование – объекты придорожного сервиса.

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы).

Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. руководителя ДГИиЗО

Таова Динара Леоновна  
Шогенова Мадина Борисовна  
8 (8662) 42-23-36

М.Тлигуров

Филиал  
ПАО «МРСК Северного  
Кавказа» – «Каббалкаэнерго»



ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ  
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» - «КАББАЛКЭНЕРГО»  
Лечинквевское шоссе, 2, с. Чегем-2,  
Кабардино-Балкарская Республика, 36140 0  
тел: (86630) 4-16-79, факс: 4-22-79  
e-mail: tit@kbf-mrsk-sk.ru, www.mrsk-sk.ru

## ЧЕГЕМСКИЕ РАЙОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

№ 320 « 17 » 04 2019 г.

На № 1-08/1718 от « 15 » 04 20 19 г.

И.о. руководителя  
департамента городского  
имущества и земельных  
отношений  
М. Глигурову

Сообщаю Вам о том, что на территории Чегемского района Кабардино-Балкарской республики, имеется технологическая возможность подключения к электросетям. Таким образом, Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» готов рассмотреть заявку на осуществление технологического присоединения проектируемого объекта, который будет располагаться на земельный участок указанный в письме от 15.04.2019 г. № 1-08/1718.

Также сообщаю Вам о том, что оплата за технологические присоединения к электрическим сетям регламентируются Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г № 861 и зависят от планируемых к вводу мощностей. Согласно данного Постановления Правительства также регламентируется срок действия технических условий, который не может быть менее 2-х и не может превышать 5 лет.

Для осуществления переноса существующих сетей Филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго», необходимо обратиться с отдельной заявкой, который будет рассмотрена в индивидуальном порядке. По участку указанного в письме от 15.04.2019 г. № 1-08/1718 кабельные или воздушные линии эл. передач 6кВ, 10кВ, 0,4кВ принадлежащих Чегемским РЭС не проходят.

Гл. инженер





Муниципал кӀэзонэ ГуэхушӀанӀэ «Нальшык Къалэ округым и щыӀӀэ адмистрацэм и мылтыкур зехъэнымкӀэрэ щыӀы зэхушъытыкӀэхэмкӀэрэ унафэ зыӀӀӀ Департамент»

Муниципал казна мехкӀемеси «Нальчик шахар округтну жер-жерли администрациясыны мюлкте оноу этген жерле бла байламлы ишлени Департаменти»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  
Муниципальное казённое учреждение  
«Департамент городского имущества  
и земельных отношений»

« 15 » 04 2019 г.

№ 45-02/00080-1-08/17-19

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а  
тел. 8(8662) 42-19-21; факс: 42-69-22

Директору  
АО «Газпром Газораспределение  
Нальчик»  
филиал г.о. Нальчик

М.Х.Варквасову



Уважаемый Мурат Хабасович!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.05. 2019г. земельных участков, расположенных по адресам:

• Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, площадью 500,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0106001:278, разрешенное использование – объекты придорожного сервиса;

- г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, площадью 810,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0106001:289, разрешенное использование – объекты придорожного сервиса.

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы).

Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. руководителя ДГИиЗО

М.Тлигуров

Таова Динара Леоновна  
Шогенова Мадина Борисовна



АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК»

(АО «Газпром газораспределение Нальчик»)

**ФИЛИАЛ В Г.О. НАЛЬЧИК**

ул. Абидова, д. 8, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика,  
Российская Федерация, 360000

Тел.: (8662) 75-17-78, факс: (8662) 75-06-28

E-mail: nalchik@kbgaz.ru, www.kbgaz.ru

ОКПО 03312987, ОГРН 1020700738530, ИНН 0711009650, КПП 072501001

23.04.2019 № 256

45-ДГИИЗО-1-08/1719 15.04.19г

**И.о. руководителя  
Департамента городского  
имущества и земельных  
отношений  
М. Х. Тлигурову**

### **Уважаемый Мурат Хасанбиевич!**

На ваш запрос №45-ДГИИЗО-1-08/1719 от 15.04.2019г. сообщая, что по адресу: г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, площадью 500,0 кв.м., с кадастровым № 07:09:0106001:278, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 10 м<sup>3</sup>/ч.

г. Нальчик, Нарткалинское шоссе, площадью 810,0 кв.м., с кадастровым № 07:09:0106001:289, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 10 м<sup>3</sup>/ч.

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878 Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 17 мая 2016 года) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
- б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
- в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
- г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранный зона не регламентируется;

- д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
- е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:

- а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
- б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
- в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
- г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
- д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
- е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
- ж) разводить огонь и размещать источники огня;
- з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
- и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
- к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
- л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети на место производства работ.

Для получения подробной информации о получении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, ответственным лицам необходимо с заявлением обратиться в многофункциональный центр АО

представить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N 1314 (с изменениями на 25 августа 2017 года) (редакция, действующая с 7 октября 2017 года) следующую информацию:

- а) полное и сокращенное (при наличии) наименования заявителя, его организационно-правовую форму, местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) либо фамилию, имя, отчество, местожительство и почтовый адрес (для физического лица (индивидуального предпринимателя));
- б) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);
- в) планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности) отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек;
- г) наименование присоединяемого объекта сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения;
- д) информацию о включении присоединяемого объекта сети газораспределения в программу газификации или о наличии права собственности на реконструируемые объекты сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.

8. К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы:

- а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства (далее - земельный участок), за исключением случаев предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения;
- б) ситуационный план;
- в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров);
- г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя);
- д) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства, в случае если завершено строительство указанного объекта;
- е) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент;
- ж) документы, предусмотренные пунктом 46 настоящих Правил, в случае предоставления технических условий при уступке права на использование мощности;
- з) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (далее -



садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", в случае если подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования указанного некоммерческого объединения;

и) документ, подтверждающий право собственности или иное законное основание на сеть газораспределения (при реконструкции сети газораспределения), в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.

9. В случае если заявитель не обладает информацией о планируемой величине максимального часового расхода газа, указанная информация уточняется с участием сотрудников исполнителя при подаче запроса о предоставлении технических условий либо при его формировании без взимания платы при максимальном часовом расходе газа не более 5 куб метров и за плату при максимальном часовом расходе газа более 5 куб метров.

Более детальную информацию о сроках подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, сроке действия технических условий, охранных зонах, ответственные лица могут получить ознакомившись с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N 1314 (с изменениями на 25 августа 2017 года) (редакция, действующая с 7 октября 2017 года) и Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878 Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 17 мая 2016 года).

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается исходя из заявленного объема, длины газопровода и т.д.

Главный инженер



А.Х. Хачетлов





Муниципал кӀэзонӀ ГуӀхушӀаӀӀӀ «Нальшык КъалӀ  
округым и шӀыпӀӀ админстрацӀм и мылькур  
зехъӀнымкӀӀӀрӀ шӀы зӀхушӀытыкӀӀхӀэмкӀӀрӀ унафӀ зыпӀӀ  
Департамент»

Муниципал казна мехкӀемеси «Нальчик сахар  
округну жер-жерли администрациясыны мюлкге оноу  
этген жерле бла байдамлы ишлени Департаменти»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  
Муниципальное казённое учреждение  
«Департамент городского имущества  
и земельных отношений»

« 15 » 04 2019 г.

№ 45-Д/УОа/ДО-1-08/17.02

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а  
тел. 8(8662) 42-19-21; факс: 42-69-22

Директору  
МУП «Водоканал»

А.В.Дзуганову

Уважаемый Алик Владимирович!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.05.2019г. земельных участков, расположенных по адресам:

- г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, площадью 500,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0106001:278, разрешенное использование – объекты придорожного сервиса;

- г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, площадью 810,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0106001:289, разрешенное использование – объекты придорожного сервиса.

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы).

Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. руководителя ДГИиЗО

Таова Динара Леоновна  
Шогенова Мадина Борисовна

  
М.Тлигуров  
Муниципальное Унитарное Предприятие  
«ВОДОКАНАЛ»  
360000, г.Нальчик, ул. Пачева, 36

Кабардино-Балкарская Республика  
г.Нальчик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
<< ВОДОКАНАЛ >>

360000, г.Нальчик, ул. Пачева,36  
тел. 42-04-38,42-04-15,  
факс 40-64-09

ИНН 0725023090  
р/с 40602810400018434  
ООО "Прохладный" банк

№ 846  
Молочков М.В.  
26.04.19. *аджи*

"23" 04 2019г.

И.о. руководителя  
Департамента  
городского имущества и  
земельных отношений.  
М.Глигурову

На Ваш №45-ДГИ и 30-1-08/1722 от 15.04.2019г.

Сообщаем, что подключение объектов расположенных по адресам:

- Нарткалинское шоссе, площадью 500,0 кв.м., с кадастровым номером 07:09:0106001:278, разрешенное использование – объекты придорожного сервиса, возможно к водоводу Д=150мм. Подключение к канализации Д=400мм возможно только после строительства и пуска в эксплуатацию 2-й очереди строительства канализации п.Адиух.
- Нарткалинское шоссе, площадью 810,0 кв.м., с кадастровым номером 07:09:0106001:289, разрешенное использование – объекты придорожного сервиса, возможно к водоводу Д=150мм. Подключение к канализации Д=400мм возможно только после строительства и пуска в эксплуатацию 2-й очереди строительства канализации п.Адиух.
- Предельная свободная мощность водопровода Д=150мм – 25,0м3/сут.
- Максимальная нагрузка, которую может обеспечить МУП «Водоканал» для данного объекта составляет – 5,0 м3/сут.
- Срок подключения объекта - не более 18 месяцев
- Срок действия «ТУ» - 3 года
- Плата за подключение к сетям водопровода и канализации зависит от диаметра подключения и стоимости работ.



Главный инженер  
МУП «Водоканал»

Начальник ПТО

Инженер ПТО

*А.М. Хоконов*  
*Х.М. Аджиев*  
*Е.В. Немченко*

Хоконов А.М.

Аджиев Х.М

Немченко Е.В.





Муниципал кӀезонгъ ГуӀхушдагъ «Нальшык Къалэ округым и щышӀэ администрацэм и мылькур зехъэнымкӀэрэ шӀы зӀхуштыгкӀэхэмкӀэрэ унафӀэ зышӀӀ Департамент»

Муниципал казна мехкемеси «Нальчик сахар округну жер-жерли администрациясыны мюлькте оноу этген жерле бла байламлы ишлени Департаменты»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  
Муниципальное казённое учреждение  
«Департамент городского имущества  
и земельных отношений»

« 15 » 04 2019 г.

№ 45-0/М.к. 20-1-08/1720

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а  
тел. 8(8662) 42-19-21; факс: 42-69-22

Директору  
МУП «Нальчикская  
теплоснабжающая компания»

К.А. Пшегусову

Уважаемый Казбек Абубекирович!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.05.2019г. земельных участков, расположенных по адресам:

- г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, площадью 500,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0106001:278, разрешенное использование – объекты придорожного сервиса;

- г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, площадью 810,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0106001:289, разрешенное использование – объекты придорожного сервиса.

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы).

Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. руководителя ДГИиЗО

М.Тлигуров

Таова Динара Леоновна  
Шогенова Мадина Борисовна  
8 (8662) 42-23-36



КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  
РЕСПУБЛИКЭ



КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  
+  
РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. НАЛЬЧИК  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
“НАЛЬЧИКСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ”

городского округа Нальчик

360000, г. Нальчик, ул. Киримова, 1



(866 -2) 77-33-69

ИНН 0726016530, КПП 072601001

р/сч 40602810530000000885

Банк «Прохладный», ООО, БИК 048327765


ОГРН 1160726055984

№ 1288

26 / 04 / 2019 г.

И.О. Начальника МКУ  
«Управление земельных  
отношений»

М. Х. Тлигурову



360000, г. Нальчик  
ул. Лермонтова, 52-а

На № 45-ДТИ иЗО-1-08/1720 от 15.04.2019 г.

**Уважаемый Мурат Хасанбиевич!**

Сообщаем, что на заявленных Вами земельных участках:

- г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, д. б/н, площадью 500 кв.м., с кадастровым № 07:09:0106001:278, предназначенного для объектов придорожного сервиса, тепловых сетей и объектов МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» не имеется.

- г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, д. б/н, площадью 810 кв.м., с кадастровым № 07:09:0106001:289, предназначенного для объектов придорожного сервиса, тепловых сетей и объектов МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» не имеется.

Стоимость мероприятий по теплоснабжению данного участка можно определить только после предоставления проектно-изыскательских документов на объект капитального строительства и разработки проекта подключения.

Сроки подключения рассчитываются для объектов капитального и некапитального строительства, в связи с отсутствием данных о строительном объеме и архитектурных решений, расчет сроков подключения не представляется возможным на данном этапе.

Данные участки не входят в зону эффективного теплоснабжения (высокие потери в тепловых сетях при подключении, будут экономически не обоснованны по причине большой удаленности от источника теплоснабжения).

Директор МУП «НТСК»

К.А. Пшегусов