



Муниципал кӕронцӕ Лукуидантӕ «Нальчык Къалэ  
округтӕм и адӕлтӕ административм и ыстыкур  
кеӕдонмӕктӕрӕ пыӕ зӕххыстӕмӕктӕрӕ уиваф  
зыӕтӕ Департаменттӕ

Муниципал казна мехкомеситӕ «Нальчык шахар  
округтӕм жер-жеритӕ административмӕм мӕлӕктӕ  
оноу этгӕв жерӕ блӕ байламтӕ итӕзени  
Департаменттӕ»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  
Муниципальное казенное учреждение  
«Департамент городского имущества  
и земельных отношений»

« 04 » 02 2020 г.  
№ 45-1-01/074

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а  
тел. 8(8662) 42-19-21; факс: 42-69-22

Исполнительному директору  
МУП «Нальчикская  
теплоснабжающая компания»

Т.В. Афаунову

Уважаемый Тамерлан Валерьевич!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.02.2020г. земельных участков, расположенных по адресам:

- г. Нальчик, на пересечении улиц Т. Идарова и Владикавказское шоссе, площадью 5 660,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0103001:378, разрешенное использование – коммунальное обслуживание;

- г. Нальчик, жилой район «Восток», площадью 42 161,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0103002:2025, разрешенное использование – коммунальное обслуживание;

- г. Нальчик, ул. Туриста/ул. Эссентукская, площадью 300,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0103029:205, разрешенное использование – бытовое обслуживание;

- г. Нальчик, ул. Южный промпроезд, б/н, площадью 2 496,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0101011:303, разрешенное использование – склады.

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой

информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы).

Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. руководителя ДГИиЗО



М.Тлигуров

*Машкова И.Б.*  
*13.02.2020*

КЪБАРТЫ-МАЛКЪАР  
РЕСПУБЛИКЭ



КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  
РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. НАЛЬЧИК  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«НАЛЬЧИКСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»  
городского округа Нальчик

360000, г. Нальчик, ул. Кирюкова, 1  
(866-2) 77-33-69

ИНН 0726016530, КПП 072601001  
р/сч 4060281053000000885  
Банк «Прокладный», ООО, БИК 048327765  
ОГРН 1150726055984

№ 376

10 02 2020г.

И.О. Начальника МКУ  
«Управление земельных  
отношений»  
М. Х. Тлигурову

На № 45-1-08/674 от 04.02.2020 г.

360000, г. Нальчик  
ул. Кирюкова, 52-а  
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА  
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕСТНОЙ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»  
Код № НА 1-08/674  
11.02 2020г.

**Уважаемый Мурат Хасабиевич!**

Сообщаем, что на заявленных Вами земельных участках:

- г. Нальчик, ул. Т.Идарова и Владикавказское шоссе, б/н, площадью 5 660 кв.м., с кадастровым № 07:09:0103001:378, предназначенного для объектов коммунального обслуживания, тепловых сетей и объектов МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» не имеется.
- г. Нальчик, жилой район «Восток», б/н, площадью 42 161 кв.м., с кадастровым № 07:09:0103002:2025, предназначенного для объектов коммунальное обслуживание, тепловых сетей и объектов МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» не имеется.
- г. Нальчик, ул. Туриста/ул.Ессентукская, б/н, площадью 300 кв.м., с кадастровым № 07:09:0103029:205, предназначенного для объектов бытового обслуживания, тепловых сетей и объектов МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» не имеется.
- г. Нальчик, ул. Южный пром проезд, б/н, площадью 2496 кв.м., с кадастровым № 07:09:0101011:303, предназначенного для объектов складского помещения, тепловых сетей и объектов МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» не имеется.

Стоимость мероприятий по теплоснабжению данного участка возможно определить только после предоставления проектно-изыскательских документов на объект капитального строительства и разработки проекта подключения.

Сроки подключения рассчитываются для объектов капитального и некапитального строительства.

Данный участок не входит в зону эффективного теплоснабжения (высокие потери в тепловых сетях при подключении, будут экономически не обоснованы по причине большой отдаленности от источника теплоснабжения).

Исполнительный Директор МУП «НТСК»



Т.В.Афаунов

Исп.: Унагасов А. А.  
тел.: 77-68-92



Муниципальный отдел «Нальчикский район»  
 окружных и районных администраций и муниципальных образований  
 «Муниципальный отдел «Нальчикский район»  
 Департамент»

Муниципальная казна Республики «Нальчикский район»  
 окружных и районных администраций и муниципальных образований  
 «Муниципальная казна Республики «Нальчикский район»  
 Департамент»

Директору  
 МУП «Водоканал»

А.В.Дзуганову

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  
 Муниципальное казенное учреждение  
 «Департамент городского имущества  
 и земельных отношений»

№ 04 - 02 / 2020 г.

№ 45-1-02/2020

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а  
 тел. 8(8662) 42-19-21; факс: 42-69-22

*[Handwritten signature]*  
 Муниципальное казенное учреждение  
 «ВОДОКАНАЛ»  
 360000, г. Нальчик, ул. Пачева, 38

05.02.2020

Уважаемый Алик Владимирович!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.02.2020г. земельных участков, расположенных по адресам:

- г. Нальчик, на пересечении улиц Т. Идарова и Владикавказское шоссе, площадью 5 660,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0103001:378, разрешенное использование – коммунальное обслуживание;

- г. Нальчик, жилой район «Восток», площадью 42 161,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0103002:2025, разрешенное использование – коммунальное обслуживание;

- г. Нальчик, ул. Туриста/ул. Эссентукская, площадью 300,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0103029:205, разрешенное использование – бытовое обслуживание;

- г. Нальчик, ул. Южный промпроезд, б/н, площадью 2 496,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0101011:303, разрешенное использование – склады.

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные

документы).

Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. руководителя ДГИиЗО



М. Глигуров

Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. руководителя ДГИиЗО

М. Глигуров

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
<< ВОДОКАНАЛ >>

360000, г.Нальчик, ул. Пачева,36  
тел. 42-04-38,42-04-15,  
факс 40-64-09

ИНН 0725023090  
р/с 40602810400018434  
ООО "Прохладный" банк

№ 341

11.02 2020г.

И.о. руководителя  
МКУ «Департамента  
городского имущества и  
земельных отношений»  
М. Тлигурову

На Ваш №45-1-08/676 от 04.02.2020г.

Сообщаем, что подключение объекта, расположенного по адресу г.Нальчик, жилой район «Восток», с кадастровым №07:09:0103002:2025 площадью 42 161,0 кв.м., разрешенное использование – коммунальное обслуживание, возможно только после:

По водопроводу:

1. Проектирование и строительства водозабора «Дубки-2» со строительством насосной станции 2-го подъема, 2-х резервуаров по 6000м<sup>3</sup> и бурением десяти новых скважин.
2. Проектирование и строительства магистрального водовода Д=300мм от в/з «Дубки-2» до жилой застройки «Восток»

По канализации:

1. Подключение возможно к существующему коллектору Д=500мм по Владикавказскому шоссе.
2. Предельная свободная мощность канализации Д=500мм – 19,8 м<sup>3</sup>/сут;
3. Максимальная нагрузка, которую может обеспечить МУП «Водоканал» для данного объекта составляет 7,0 м<sup>3</sup>/сут;
4. Сроки подключения объекта - не более 18 месяцев;
5. Срок действия «ТУ» - 3 года.
6. Плата за подключения к водопроводу – в зависимости от диаметра подключаемой трубы.



Главный инженер

Начальник ПТО

Инженер ПТО

Чеченов Н.Х.

Аджиев Х.М.

Стукалова Е.И.



Муниципал кызмат «Нальчик Къалы округум и шайыш администрациясы и милькур эхэтиятларыны хушайтык кызматлары уафазыш Департаменты»

Муниципал кална мехкесеси «Нальчик шахар округу ну жер-жерли администрациясыны милькур оному этген жерле бла байланыш ишлери Департаменты»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  
Муниципальное казенное учреждение  
«Департамент городского имущества  
и земельных отношений»

№ 04 от 02.02.2020 г.  
№ 45-1-02/045

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а  
тел. 8(8662) 42-19-21; факс: 42-69-22

Генеральному директору  
МУП «Каббалккомунэнерго»

А.Х. Жанказиеву

Уважаемый Анзор Хасанбиевич!

В соответствии с п.39,11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.02.2020г. земельных участков, расположенных по адресам:

- г. Нальчик, на пересечении улиц Т. Идарова и Владикавказское шоссе, площадью 5 660,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0103001:378, разрешенное использование – коммунальное обслуживание;

- г. Нальчик, жилой район «Восток», площадью 42 161,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0103002:2025, разрешенное использование – коммунальное обслуживание;

- г. Нальчик, ул. Туриста/ул. Эссентукская, площадью 300,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0103029:205, разрешенное использование – бытовое обслуживание;

- г. Нальчик, ул. Южный промпроезд, б/н, площадью 2 496,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0101011:303, разрешенное использование – склады.

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой

МУП «КАББАЛКОМУНЭНЕРГО»



В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные документы).

Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. руководителя ДГИиЗО



М.Тлигуров

КЪЭБЪРДЕЙ-ВАЛЪКЪЭР  
РЕСПУБЛИКЭ



КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  
РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
"КАББАЛККОММУНЭНЕРГО"

360006, г. Нальчик, ул. Пачава, 40  
директор, секретарь – 42-52-20  
зам. директора – 42-06-92  
гл. инженер – 42-17-76

Р/счет № 40702810660330003010 Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России»  
Кор. счет № 30101810690000000660  
БИК 040702660 ИНН 0725013102  
КПП 072501001

№ 06-149

06.02 2020г.

И.о. руководителя Департамента  
городского имущества и  
земельных отношений

Тлигурову М.Х.



Уважаемый Мурат Хасанбиевич!

На Ваш запрос № 45-1-08/675 от 04.02.2020 г. по предоставлению информации о возможности электроснабжения объекта капитального строительства сообщаем, что через земельные участки, расположенные по адресу:

- г. Нальчик, на пересечении ул. Т. Идарова и Владикавказское шоссе с разрешенным использованием «Коммунальное обслуживание» площадью 5 660,0 кв.м., с кадастровым номером 07:09:0103001:378 проходит воздушная линия бкВ;

- г. Нальчик, жилой район «Восток» с разрешенным использованием «Коммунальное обслуживание» площадью 42 161,0 кв.м., с кадастровым номером 07:09:0103002:2025 проходят кабельные линии бкВ;

- г. Нальчик, ул. Туриста/ул. Эссентукская с разрешенным использованием «Бытовое обслуживание» площадью 300,0 кв.м., с кадастровым номером 07:09:0103029:205 кабельные и воздушные линии 10/6/0,4кВ, обслуживаемые МУП «Каббалккоммунэнерго» не проходят;

- г. Нальчик, ул. Южный промпроезд б/н с разрешенным использованием «Склады» площадью 2 496,0 кв.м., с кадастровым номером 07:09:0101011:303 проходит кабельная линия бкВ.

Охранную зону кабельных и воздушных линий бкВ не занимать.

Также сообщаем, что вблизи указанного участка отсутствуют свободные мощности, для подключения нового объекта требуется строительство новых сетей.

Срок действия технических условий 2 года.

По Приказу № 110 от 30.12.2019 г. «Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору» плата за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Каббалккомунэнерго» с 1 января по 31 декабря 2020г. составляет:

до 15 кВт - 550 руб.;

более 15 кВт – 203,71 руб. за каждый кВт.

Цены указаны с учетом НДС.

Директор



А.Х. Жанказиев



Муниципал «Хъуагъ» къуаушайы «Нальчык Къауу  
округым и шъыпъ администрацим и махътур  
захъуыткъауы шъы захъуыткъауыккъауы унафъ зыпъ  
Департаменты»

Муниципал казна мехъмеси «Нальчак шахар  
округуу жер-жерин администрациясыны махъте оноу  
эттеп жерас бла байламлы ишлени Департаменты»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  
Муниципальное казенное учреждение  
«Департамент городского имущества  
и земельных отношений»

№ 04 - 02 2020г.

№ 45-1-01/672

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а  
тел. 8(8662) 42-19-21; факс: 42-69-22

Филиал АО «Газпром  
газораспределение Нальчик»  
в г.о. Нальчик  
Вход № 345  
от « 5 » 02 2020

Директору  
АО «Газпром Газораспределение  
Нальчик»  
филиал г.о. Нальчик

М.Х.Варквасову

Уважаемый Мурат Хабасович!

В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с подготовкой земельных участков к торгам, просим Вас в возможно сжатые сроки предоставить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по состоянию на 01.02.2020г. земельных участков, расположенных по адресам:

- г. Нальчик, на пересечении улиц Т. Идарова и Владикавказское шоссе, площадью 5 660,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0103001:378, разрешенное использование – коммунальное обслуживание;

- г. Нальчик, жилой район «Восток», площадью 42 161,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0103002:2025, разрешенное использование – коммунальное обслуживание;

- г. Нальчик, ул. Туриста/ул. Эссентукская, площадью 300,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0103029:205, разрешенное использование – бытовое обслуживание;

- г. Нальчик, ул. Южный промпроезд, б/н, площадью 2 496,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0101011:303, разрешенное использование – склады.

В случае невозможности предоставления полной запрашиваемой информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные

документы).

Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии), возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).

И.о. руководителя ДГИИЗО



М.Тлигуров

документы).

Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии),

И.о. руководителя ДГИИЗО

М.Тлигуров



АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК»

(АО «Газпром Газораспределение Нальчик»)

**ФИЛИАЛ В Г.О. НАЛЬЧИК**

ул. Адылова, д. 8-1, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика,  
Российская Федерация - 361000

Тел.: (8667) 75-17-18, факс: (8667) 75-09-38;

E-mail: [gas@nalc.gazprom.ru](mailto:gas@nalc.gazprom.ru)

ОКПО 00310867, ОГРН 1020700285534, ИНН/КТУОБН/СВ: 5807 07001001

06.02.2020 № 92  
16871020-1 от 04.02.2020

И.о. руководителя  
Департамента городского  
имущества и земельных  
отношений  
М. Х. Тлиругову



**Уважаемый Мурат Хасанбиевич!**

На ваш запрос № 45 – ДГИиЗО-1-08/672 от 04.02.2020 сообщаем, что по адресу г. Нальчик, Т. Идарова и Владикавказское шоссе, площадью 5660,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0103001:378, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 10 м<sup>3</sup>/ч.

г. Нальчик, жилой район «Восток», площадью 42161,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0103002:2025, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 10 м<sup>3</sup>/ч.

г. Нальчик, ул. Туриста/ ул. Есентукская, площадью 300,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0103029:205, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 10 м<sup>3</sup>/ч.

г. Нальчик, ул. Южный промпроезд, б/н площадью 2496,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0101011:303, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 10 м<sup>3</sup>/ч.

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878 Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 17 мая 2016 года) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной

- в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
- г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
- д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
- е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для наземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:

- а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
- б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
- в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
- г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
- д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
- е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
- ж) разводить огонь и размещать источники огня;
- з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелноративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
- и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
- к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и наземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
- л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лица, имеющие намерения произвести работы в охранной зоне

работ пригласить представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети на место производства работ.

Для получения подробной информации о получении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, ответственным лицам необходимо с заявлением обратиться в многофункциональный центр АО «Газпром газораспределение Нальчик» (ул. Абидова, 8, тел. 75-24-68) и представить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N 1314 (с изменениями на 25 августа 2017 года) (редакция, действующая с 7 октября 2017 года) следующую информацию:

- а) полное и сокращенное (при наличии) наименование заявителя, его организационно-правовую форму, местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) либо фамилию, имя, отчество, местожительство и почтовый адрес (для физического лица (индивидуального предпринимателя));
- б) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);
- в) планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности) отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек;
- г) наименование присоединяемого объекта сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения;
- д) информацию о включении присоединяемого объекта сети газораспределения в программу газификации или о наличии права собственности на реконструируемые объекты сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.

8. К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы:

- а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства (далее - земельный участок), за исключением случаев предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения;
- б) ситуационный план;
- в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 10 куб. метров);
- г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя);
- д) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства, в случае если завершено строительство указанного объекта;
- е) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного абонента.



ж) документы, предусмотренные пунктом 46 настоящих Правил, в случае предоставления технических условий при уступке права на использование мощности;

з) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (далее - некоммерческое объединение), предусмотренного Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", в случае если подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования указанного некоммерческого объединения;

и) документ, подтверждающий право собственности или иное законное основание на сеть газораспределения (при реконструкции сети газораспределения), в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.

9. В случае если заявитель не обладает информацией о планируемой величине максимального часового расхода газа, указанная информация уточняется с участием сотрудников исполнителя при подаче запроса о предоставлении технических условий либо при его формировании без взимания платы при максимальном часовом расходе газа не более 10 куб метров и за плату при максимальном часовом расходе газа более 10 куб метров.

Более детальную информацию о сроках подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, сроке действия технических условий, охранных зонах, ответственные лица могут получить ознакомившись с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N 1314 (с изменениями на 25 августа 2017 года) (редакция, действующая с 7 октября 2017 года) и Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878 Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 17 мая 2016 года).

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается исходя из заявленного объема, длины газопровода и т.д.

Директор филиала



М.Х. Варквасов