



**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ
НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩЫПШЭ АДМИНИСТРАЦЭ
УНАФЭ**

**КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК
ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
БЕГИМ**

« 23 » сентября 2024 г.

№2078

г.Нальчик

**О мерах по улучшению состояния источников противопожарного
водоснабжения на территории городского округа Нальчик**

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 18 октября 2007 года № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с совершенствованием разграничения полномочий» и в целях создания условий для забора воды из источников наружного водоснабжения и обеспечения доступа к источникам водоснабжения, используемыми для пожаротушения на территории городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1 Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории городского округа Нальчик (далее - Правила);

1.2 состав межведомственной комиссии по проведению проверок (инвентаризации) источников противопожарного водоснабжения на территории городского округа Нальчик (далее - межведомственная комиссия);

1.3 перспективный план мероприятий по улучшению состояния источников противопожарного водоснабжения на 2024-2028 годы на территории городского округа Нальчик.

2. Установить, что проведение проверок всех источников наружного противопожарного водоснабжения, находящихся на территории городского округа Нальчик проводится специалистами 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по КБР совместно с представителями МУП «Нальчикский Водоканал»

и МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик два раза в год (апрель-май и октябрь-ноябрь), и по результатам оформляется соответствующий акт.

3.Руководителю МУП «Нальчикский Водоканал» ежегодно проводить актуализацию перечня источников противопожарного водоснабжения для учета наличия и технического состояния пожарных гидрантов на территории городского округа Нальчик.

4.Рекомендовать главам Территориальных исполнительных органов Местной администрации городского округа Нальчик, руководителям организаций, предприятий и учреждений городского округа Нальчик независимо от форм собственности, имеющим на своей территории источники наружного противопожарного водоснабжения:

4.1 для учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения руководствоваться утвержденными Правилами;

4.2 принимать неотложные меры по устранению недостатков в системе противопожарного водоснабжения, выявленных в ходе проведенной инвентаризации;

4.3 оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности;

4.4 производить своевременную очистку люков и колодцев пожарных гидрантов, искусственных пожарных водоемов от посторонних предметов, мусора, льда и снега;

4.5 обеспечить беспрепятственный подъезд к источникам водоснабжения пожарных автомобилей для забора воды в целях пожаротушения;

4.6 определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций, учреждений для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния;

4.7 оборудовать все источники наружного противопожарного водоснабжения и содержать их в соответствии с требованиями свода правил от 30 марта 2020 года СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение».

5.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 20218 года № 758 «О мерах по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории городского округа Нальчик».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик».

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Утверждены
постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 23 » сентября 2024 г. №2078

ПРАВИЛА

учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории городского округа Нальчик

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на территории городского округа Нальчик и обязательны для исполнения организациями, предприятиями, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение - хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет организация, предприятие или абонент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды;

-предусмотрением возможности использования накопительных и компенсационных резервуаров, эксплуатируемых ресурсоснабжающими организациями в целях забора воды для тушения пожара, для чего предусмотреть подъездные пути к резервуарам, а также обустройство специальных люков и технологических приспособлений для набора воды в пожарные машины.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м (1 атм.).

2.4. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12 х 12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

2.5. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной, не менее 3,5 м.

2.6. В помещениях насосных станций объекта вывешивается общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. Порядок включения насосов-повысителей должен определяться инструкцией.

2.7. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

2.8. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы - ежемесячно.

2.9. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

3.1. Организации, предприятия, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 10 апреля по 10 мая) и осенне-зимний (с 10 октября по 10 ноября) периоды.

3.3. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;
- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;
- герметичность задвижек (при их наличии) и смазка резьбового соединения и стояка;
- работоспособность сливного устройства;
- наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- герметичность задвижек (при их наличии);
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке пожарного пирса проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;
- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;
- визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды.

3.7. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением (распоряжением) Местной администрации городского округа Нальчик создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, СЧ ТКП ФГКУ «1-й отряд ФПС по КБР» и отдела надзорной деятельности городского округа Нальчик, организаций, предприятий, абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
- причины сокращения количества водоисточников;
- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;
- наличие насосов-повысителей, их состояние;
- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. Все гидранты проверяются на водоотдачу.

4.6. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

5.1. Организации, предприятия, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Нальчика.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориальными органами государственного пожарного надзора.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций, предприятий или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить местную администрацию городского округа Нальчик и СЧ ТКП ФГКУ «1-й отряд ФПС по КБР» и отдел надзорной деятельности городского округа Нальчик о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5. После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях

6.1. Ежегодно в октябре - ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;
- проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2.В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

Утвержден
постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 23 » сентября 2024 г. №2078

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
мероприятий по улучшению состояния источников
противопожарного водоснабжения на 2024-2028 годы
на территории городского округа Нальчик

№ п/п	Планируемые мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	Провести работы по восстановлению выявленных закатанных в асфальт пожарных гидрантов на территории городского округа Нальчик и приведения их в соответствие с требованиями технического регламента	до конца 1 квартала 2025г.	МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства», МУП «Нальчикский Водоканал»
2	Провести проверку соответствия нормам пожарной безопасности противопожарного водоснабжения на объектах социальной сферы, культурно-массовых, дошкольных и общеобразовательных, а также жилых домов повышенной этажности	2024-2028г.	Межведомственная комиссия
3	Формирование единой базы данных по источникам противопожарного водоснабжения на территории городского округа Нальчик	2025 г.	Местная администрация городского округа Нальчик, МУП «Нальчикский Водоканал», СПСЧТКП 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по КБР
4	Провести анализ состояния источников противопожарного водоснабжения на территории городского округа Нальчик с выработкой конкретных мероприятий по достижению требуемого уровня технического состояния	2024-2028 г.	Межведомственная комиссия Главы сельских поселений (по согласованию)
5	Осуществить замену пришедших в негодность источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), а также при строительстве и реконструкции водопроводных сетей предусмотреть обязательную установку пожарных гидрантов в соответствии с нормами и правилами	2024-2028 г.	МУП «Нальчикский водоканал»

6	Определить безводные районы на территории городского округа Нальчик, разработать инженерные решения либо компенсирующие мероприятия по обеспечению данных районов требуемым запасом воды для целей пожаротушения	до 2026 г.	Межведомственная комиссия Главы сельских поселений (по согласованию).
7	Осуществить подготовку источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды	ежегодно апрель-май; октябрь-ноябрь	МУП «Нальчикский Водоканал»
8	Провести паспортизацию всех имеющихся пожарных гидрантов, установленных на территории городского округа Нальчик	2024-2028 г.	1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по КБР
9	Провести общую инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения на территории городского округа Нальчик	2 квартал 2028 г.	Межведомственная комиссия

Утвержден
постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 23 » сентября 2024 г. №2078

Состав

межведомственной комиссии по проведению инвентаризации
источников противопожарного водоснабжения
на территории городского округа Нальчик

Тонконог Анатолий Юрьевич	первый заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик, председатель комиссии;
Ципинов Мухадин Талович	заместитель начальника отдела жилищного хозяйства и информационного сопровождения МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского округа Нальчик; заместитель председателя комиссии;
Мисхожева Марьяна Владимировна	заместитель начальника службы гражданской защиты МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, секретарь комиссии;
Малкаров Рустам Алимович	начальник отдела строительного контроля и безопасности дорожного движения МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации городского округа Нальчик»;
Хаупшев Муса Абубекирович	начальник СПСЧТКП «1-й отряд ПСО ППС ГПС ГУ МЧС РФ по КБР» - начальник гарнизона ПО г.о. Нальчик (по согласованию);
Чеченов Ахмат Хакимович	главный специалист отдела по ТО МУП «Нальчикский Водоканал».